

Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.: SÚ/2017/328/4604/Ku
Č.J.: 11362/2017
VYŘIZUJE: Kutnarová
TEL.: 415 237 539
E-MAIL: kutnarova@podborany.net
DATUM: 19.5.2017



ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.3.2017 podal

Obec Krásný Dvůr, Krásný Dvůr 117, 439 72 Krásný Dvůr,
které zastupuje ENPRO Energo s.r.o., Martin Hrdina, Sokolská 137, 757 01
Valašské Meziříčí

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Chotěbudice - veřejné osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 874, 875, 876, 901, 916, 922/3, 933/1 v katastrálním území Krásný Dvůr.

Druh a účel umísťované stavby:

- V obci se nachází stávající vrchní vedení VO, které se zdemontuje a nahradí kabely uloženými do země.
- Z nového rozvaděče veřejného osvětlení, který bude umístěn v plastovém pilíři, bude vytaženy dva kabely typu CYKY 4x10. Stávající rozvaděč bude zdemontován.
- Jeden kabel VO povede do nové lampy veřejného osvětlení (č.b. 8).

- Druhý kabel povede do středu obce, kde bude provedeno rozmístění nových lamp veřejného osvětlení (č.b. 2,3,4,5,6,7).
- Přes hlavní silnici budou kabely VO převedeny pomocí protlaků a přes místní silnici překopy.
- Společně s pokládkou kabelů VO bude provedena také rekonstrukce nízkého napětí. Kabely NN a VO budou uloženy do společných výkopů, kde budou odděleny chráničkou nebo cihlami.

Umístění stavby na pozemku:

- rozvaděče veřejného osvětlení bude umístěn na par.č. 933/1 v katastrálním území Krásný Dvůr
- jeden kabel VO povede do nové lampy veřejného osvětlení (č.b. 8) na parc.č. 916 v katastrálním území Krásný Dvůr
- druhý kabel povede do nových lamp veřejného osvětlení (č.b. 2,3,4,5,6,7) na parc. č. 874, 875, 876, 901, 922/3, 933/1 v katastrálním území Krásný Dvůr
- Přes hlavní silnici parc.č. 875 a 876 v k.ú. Krásný Dvůr budou kabely VO převedeny pomocí protlaků.

Určení prostorového řešení stavby:

- nový rozvaděč veřejného osvětlení bude umístěn v plastovém pilíři na hranici s parc.č. 931 v katastrálním území Krásný Dvůr
- jeden kabel VO bude umístěn na výjezdu směrem na obec Chrástřany, do nové lampy veřejného osvětlení
- druhý kabel povede do středu obce, kde bude provedeno rozmístění nových lamp veřejného osvětlení
- nové kabely povedou ve volném terénu ve výkopu hlubokém 90 cm
- při přechodu silnice uložení budou kabely uloženy v chráničce ve výkopu hlubokém 120 cm
- kabel CYKY 4x10 - délka trasy 380 m

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou zpracoval ENPRO Energo s.r.o., Louny, autorizoval: Pavel Šásek , ČKAIT: 0401884.
3. Budou dodržena ustanovení § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
4. Stavebník oznámí podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona předem stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Dodavatel stavebních prací bude před zahájením stavby oznámen zdejšímu stavebnímu úřadu.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
7. Na stavbě musí být veden stavební deník dle § 157 odst. 1 stavebního zákona.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
9. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství.
10. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Výjezdem ze staveniště nesmí docházet ke znečišťování komunikace.
11. Po dobu stavebních prací budou dodavatelem stavby zabezpečeny a označeny otevřené výkopy proti náhodnému úrazu.
12. Stavební ani výkopový materiál nesmí být skladován na silničním pozemku.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha ze dne 23.11.2016 pod č.j. 762266/16.
14. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Městského úřadu Podbořany - odbor životního prostředí dne 19.12.2016 pod č.j.: OŽP-Stan-258/16-Sla:

Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší:

- Podle § 16 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen při řízení o vydání kolaudačního souhlasu předložit dokumentaci – doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (především doklady o uložení na skládce nebo předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití).

Orgán ochrany přírody a krajiny:

- Pokud by během realizace stavby došlo ke kácení vzrostlých stromů o obvodu kmene nad 80 cm, nebo k mýcení keřových porostů nad celkovou plochu 40 m², je potřeba řádné povolení místně příslušného MěÚ Kryry, dle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
- Požadujeme, aby při stavbě bylo postupováno dle zásad ochrany dřevin na staveništi (zvláště při výkopech v blízkosti dřevin apod.).

Vodoprávní úřad

- Při realizaci stavby nesmí dojít k úniku ropných produktů z mechanismů a tím ohrožení jakosti podzemní či povrchové vody.
- Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

15. Budou dodrženy podmínky MěÚ Podbořany – odbor investic a památková péče ze dne 2.12.2016 pod č.j. PAM/21038/2016/Šik:

- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., Žižkova 835, 434 01 Most nebo Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
- Při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil organizaci pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.
- Upozorňujeme na skutečnost, že na pozemku parc.č. 933/1 v k.ú. Krásný Dvůr se nachází kaple, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 42998/5-1202.

16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Žatec ze dne 7.12.2016 pod č.j.: HSUL-7265-2/ŽA-2016, ev.č.: 716 PD/PRE-Chy/2016:

- Požadujeme dodržet požadavky PBŘ z 31.8.2016, zpracovatel p. Pavel Šašek.
- Pro ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci a to zejména:
 - a) Dokumentaci o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popř. technologických zařízení (např. revizní zpráva elektroinstalace).

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., Louny ze dne 15.2.2017 pod zn.č.: 67/2017, V/SP/06/17/MN:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a v časové koordinaci se stavbou „Chotěbudice – kabelizace NN, p.p.č. 933/1“ (kabely budou uloženy v jedné stavební rýze).
- Přechody komunikací III/22410 a III/22413 budou provedeny protlaky (3ks o celkové délce 33 m), nebo jinou technologií, při které nedojde k zásahu do zpevněných částí komunikací. Přechod MK se šterkovým povrchem bude proveden 1x překopem dl. 6m s uvedením povrchu a podkladních vrstev do původního stavu vč. řádného zhutnění.
- Podélné uložení kabelu VO v bude provedeno v zelených pasech, nezpevněné krajnici, případně v silničním příkopu podél silnice III/22410 v rozsahu cca 165 m (p.p.č. 876 v k.ú. Krásný Dvůr) a podél silnice III/22413 v zeleném pasu v rozsahu

cca 5 m (p.p.č. 875 v k.ú. Krásný Dvůr) v minimální vzdálenosti od okraje vozovky dané projektovou dokumentací. Ostatní části nového vedení VO budou provedeny mimo silniční tělesa a pozemky, které jsou ve správě SÚS ÚK.

- Hloubka uložení kabelů VO bude min. 120 cm od dotčeného povrchu silničního tělesa nebo pozemku – tj. od vozovky, krajnic, případně zelených pasů.
- Nové stožáry VO – 3ks (p.p.č. 876), 1ks (p.p.č. 875) budou umístěny v min. vzdálenosti od vozovky dané v PD.
- Startovací a cílové jámy budou situovány mimo zpevnění částí komunikací II. a III. a v případě nutnosti budou paženy (pokud budou umístěny blíže než 1 m od zpevněných částí komunikací).
- V případě nutnosti zásahu do vozovek silnic nebo při opravě vozovky budou dodrženy následující podmínky:
 - o zásyp bude proveden pouze nesesavým materiálem včetně nových konstrukčních vrstev vozovky, které musí odpovídat předepsaným TP
 - o zásyp bude hutněn po vrstvách max. 20cm
 - o oprava živičných vrstev nebude provedena z recyklovaného materiálu
 - o opravu provede pouze odborná firma včetně předložení atestů všech materiálů použitých při opravě komunikace a zkoušek hutnění podloží, které musí odpovídat předepsaným TP
 - o u napojení obrusné vrstvy na původní koberec bude použita technologie zamezující zatékání povrchové vody do pracovních spár.
- Případné zásypy výkopů, které budou situované v nezpevněné krajnici budou provedeny nesesavým materiálem se zhutněním po 20 cm, zásypy příkopů, případně zelených pasů budou provedeny zeminou se zhutněním a s ohumusováním vrchní vrstvy včetně zatravnění.
- Před zásypem výkopů bude přizván zástupce naší organizace ke kontrole hloubky uložení kabelů VO.
- Všechny dotčené povrchy silničních pozemků budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
- Zemina z výkopů nebude skladována na vozovkách ani krajnicích ve správě SÚS Ústeckého kraje.
- Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčených silničních pozemků investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět do správy SÚS ÚK, pro oblast Žatec, Podbořany (M. Nágl, tel.: 415 740 403, 602 430 198).
- Na požádání SÚS ÚK, provozu Louny zajistí investor bezúplatné vytýčení inženýrských sítí, včetně bezplatného vytýčení nově zřizovaného vedení.
- Veškeré změny při provádění stavebních prací oproti původnímu projektu, které se dotknou pozemků nebo komunikací v naší správě, budou předem projednány s naší organizací.
- Investor zajistí na své náklady a během stavby zabezpečí kontrolu dopravního značení nutného při provádění vlastních prací – dle vyjádření PČR DI Louny.
- Práce v silničních pozemcích nebudou prováděny v zimním období – tj. od 1.11. – do 30.3.

18. Stavebník po dokončení stavby podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona, ke které budou doloženy zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Dále bude doloženo zaměření skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Krásný Dvůr, Krásný Dvůr 117, 439 72 Krásný Dvůr

Odůvodnění:

Dne 14.3.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 4.4.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu poměry v území byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 2.5.2017 mohou účastníci uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny ze dne 18.4.2017 pod z.n.: SPU 158337/2017 (smlouva o smlouvě budoucí podepsaná dne 11.5.2017)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha – vyjádření ze dne 23.11.2016 pod č.j. 762266/16
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – vyjádření ze dne 28.12.2016 pod zn: O1661021307/UTPCMO/SI
- MO – SEM Praha, Oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 110 05 Praha – závazné stanovisko ze dne 28.12.2016 pod zn. 91929/2016-8201-OÚZ-LIT
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno – stanovisko ze dne 23.11.2016 pod zn. 5001414607
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha – vyjádření ze dne 23.11.2016 pod zn.: E022347/16
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha – vyjádření ze dne 15.2.2017 pod zn. 0200557851
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – stanovisko ze dne 15.2.2017 pod zn. 0100697642 a ze dne 23.2.2017
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 17 Podbořany – souhrnné stanovisko ze dne 19.12.2016 pod č.j. OŽP-Stan-258/16-Sla
- MěÚ Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová 615, 441 17 Podbořany – vyjádření ze dne 2.12.2016 pod č.j. PAM/21521/2016/Šik
- Obec Krásný Dvůr, 939 72 Krásný Dvůr 117 – ze dne 30.11.2016
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec, Chmelařské náměstí 347, 438 01 Žatec – závazné stanovisko ze dne 7.12.2016 pod č.j. HSUL-7265-2/ŽA-2016, ev.č. 716 PD/PRE-Chy/2016
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí - vyjádření ze dne 15.2.2017 pod zn.: V/SP/07/17/MN

Obecní úřad Krásný Dvůr vydal dne 30.11.2016 pod č.j. 692 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

MěÚ Podbořany, odbor dopravy vydal dne 6.3.2017 pod č.j. DOP/73/3296/2017/Dol-9 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, Pavel Hlaváček, Ladislava Hlaváčiková, Luboš Hlaváček, Ing. Jan Bartoš, Pavel Hlaváček, Ladislava Hlaváčiková, Luboš Hlaváček, Vlastimil Stanko, Alena Kuchařová, Alenka Palkosková, Zdeněk Palkoska, Marie Palkosková, Július Bílý, Josef Matys, Kateřina Svobodová, David Bokr, Milan Bokr, Blanka Smeková, Jan Štulc, Jana Bretšnajdrová, Michaela Rabasová, Romana Vořechovská, Jindra Svobodová, Zdenka Matějcová, Marie Dvořáková, Miroslav Matějec, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich vyjádření jsou zapracována do tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním, u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



otisk úředního razítka

Ing. Milan Cimr
vedoucí Stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (č. 350/2012) položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 21.4.2017.

Obdrží:Účastníci (do vlastních rukou)

Obec Krásný Dvůr, IDDS: jwmaq3

ENPRO Energo s.r.o., IDDS: fv8sdau

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

Pavel Hlaváček, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1

Ladislava Hlaváčiková, Ke Koupališti č.p. 1180/1, 434 01 Most 1

Luboš Hlaváček, W. A. Mozarta č.p. 2417/15, 434 01 Most 1

Ing. Jan Bartoš, IDDS: vcmm9h5

Pavel Hlaváček, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1

Ladislava Hlaváčiková, Ke Koupališti č.p. 1180/1, 434 01 Most 1

Luboš Hlaváček, W. A. Mozarta č.p. 2417/15, 434 01 Most 1

Vlastimil Stanko, Golovinova č.p. 1352, 432 01 Kadaň 1

Alena Kuchařová, Sokolovská č.p. 777/27, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

Alenka Palkosková, Náměstí Jiřího Holého č.p. 72, 270 31 Senomaty

Zdeněk Palkoska, U Trati č.p. 244, 270 31 Senomaty

Marie Palkosková, Zdeňka Štěpánka č.p. 3969/8, 430 01 Chomutov 1

Július Bílý, Pětipsy č.p. 52, 431 53 Pětipsy

Josef Matys, Jana Kubelíka č.p. 1334, 434 01 Most 1

Kateřina Svobodová, Chotěbudice č.p. 4, Krásný Dvůr, 441 01 Podbořany

David Bokr, Nepomyšl č.p. 231, 439 71 Nepomyšl

Milan Bokr, Alšova č.p. 737, 441 01 Podbořany

Blanka Smeková, U Zámeckého parku č.p. 837, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Jan Štulc, Norberta Frýda č.p. 153/14, Dubina, 700 30 Ostrava 30

Jana Bretšnajdrová, Jirkovská č.p. 5001, 430 04 Chomutov 4

Michaela Rabasová, Chotěbudice č.p. 10, Krásný Dvůr, 441 01 Podbořany

Romana Vořechovská, Růžová č.p. 5221, 430 04 Chomutov 4

Jindra Svobodová, Chotěbudice č.p. 4, Krásný Dvůr, 441 01 Podbořany

Zdenka Matějcová, Tovární č.p. 1930, 356 01 Sokolov 1

Marie Dvořáková, T. G. Masaryka č.p. 11/79, 357 33 Locket

Miroslav Matějec, Tovární č.p. 1930, 356 01 Sokolov 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené orgány státní správy(doporučeně)

MěÚ Podbořany - odbor dopravy, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

MěÚ Podbořany - odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01

Podbořany

MěÚ Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Obecní úřad Krásný Dvůr, IDDS: jwmaq3

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n

vlastní